



Prot. 2809/2022

Antey-Saint-Andre, li 26/04/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA

N.39 DEL 26/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/0 di messa a terra per padiglione in fraz. Filey

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021 recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)";

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

CONSIDERATO CHE:


- gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni Due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi) ed ogni Cinque anni negli altri casi.
- Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate solo da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asi/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici;

VISTO il preventivo Eurocert. (P. IVA 01358390431), con sede legale in Roma, via DELL'Artigianato n. 13, 40057 Granarolo dell'Emilia, del 22/04/2022 prot. 2752, relativo alla verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di messa a terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche dell'immobile adibito a Palasport in fraz. Filey nel Comune di Antey-St-André ((AO) di € 150,00 (I.V.A. esclusa);

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
Dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2022.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO Richiedente: ENRICA PERUCCHIONE

DESCRIZIONE: verifica messa a terra padiglione in fraz. Filey

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. 2752/22

Preventivo |x| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare

Codice CIG: **ZB43620BFD**

non necessario | |

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: EURCERT

DURC PREVENTIVO | x | Regolare | | Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' | x | Presente | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:20101/31

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
183,00	_0 _1_	0__ _5_	2__	2__ 0__ 2__	U.2_0_2.0_1_0_9.9_9_9_____	Eurocert	212

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

1 (vincolo fondi)

